

Tillägg riktlinjer Ljusdal Energi

V/A

- Ljusdal Vatten har ej kännedom om läget på fastighetens privata ledningar
- Säkerhetsavståndet vid markarbeten är 3 meter på vardera sida av V/A nätet. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg. Byggnad eller liknande får ej uppföras närmare ledningar/anordningar än 3 m på var sida.
- Förlägg ej kablar eller liknande parallellt över Ljusdal Vattens ledningar då det försvårar våra ledningsarbeten avsevärt. Att korsa ledningarna går bra.
- Om jordvärme ska anläggas i anslutning till Ljusdal Vattens ledningar, vänligen kontakta vår kundservice på tel. 0651-760750