

Riktlinjer/Villkor för Falu Energi & Vattens infrastruktur

Ledningskollen

- Enligt användarvillkoren för Ledningskollen: Frågeställare bör observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas.

Villkor/Riktlinjer

- Utsättningen gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning. Kunden skall säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.
- Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i Ledningskollen, www.ledningskollen.se
- Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats för markarbete som överenskommits mellan frågeställare (eller dennes representant) och utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet.
- Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.
- Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska Kundmottagningen kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
- Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras ska Kundmottagningen kontaktas innan markarbete påbörjas.
- En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.
- **Om VA-ledningar förekommer och grävning sker djupare än 1 meter måste VA på Falu Energi&Vatten kontaktas på telefon: 023 77 49 00 för ett beslut om utsättning av VA-ledning behövs innan grävning får påbörjas. Ange Ledningskollens ärendenummer.**

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller följande villkor

- Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på $\leq 0,5\text{m}$
- Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägares anläggning. Utsättaren kan utöka säkerhetsavståndet för vissa områden. Vid arbetsmetod **pålning/spontning** och grävning vid högspänning (50-130kV) gäller ett **säkerhetsavstånd om 2 m** på vardera sida om anläggningen. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg. Falu Energi&Vatten tar ej ansvar för skador på ledningar som orsakats inom säkerhetsavståndet.
- Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning 'Ledning för grävning' skall följas. Se www.skl.se.
- Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på kabel. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Kabelskada

- Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:
 - Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001
 - Kontakta Falu Energi&Vatten, tel 023 774944. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.

- Kontakta Geomatikk, tel 026 123500. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.

Följande villkor gäller för mottagen information

Mottagaren förbinder sig att:

- Endast använda informationen för detta uppdrag
- Inte lämna ut informationen till obehöriga
- Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för markarbete
- Efter uppdragets slut makulera informationen