

Tillägg till allmänna Villkor/Riktlinjer för Norrtälje Energi

- När FJV förekommer är säkerhetsavståndet för handschaktning 2 meter. I annat fall 1 meter om inget annat är överenskommet med utsättaren.