

Tillägg riktlinjer Ellevio

Gällande ledningsdata ifrån applikation Geoweb är ledningsstråken generellt schematiskt dokumenterade.

Gällande ledningsdata ifrån applikation FDM är ledningsstråken inmätta (Storstockholm).

Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningensarbete påbörjas. Det gör du från Stockholm Stad, telefon 08-508 26 380 eller via <https://samlingskartan.stockholm.se/StockholmVatten.Tryggis.Web.StoreFront/Public>

Gäller arbetet jordborrning, neddrivning av rör och liknande gäller minsta avstånd två meter på varje sida om markerad/anvisad kabel.

Inom en (1) meter på varje sida om markerad/anvisad lågspänningskabel ska det grävas för hand.

Godkända metoder vid grävning för hand: handgrävning med spade, sop- eller sugmetoden.

Arbete som ska utföras inom 3 meter från regionnätet i Stockholm (kablar med spänning över 30kV) kräver föregående samråd med Ellevio om avbrott och former för arbetets genomförande.

Endast entreprenörer som utsetts av Ellevio har rätt att utföra friläggning och flyttning av kablar. Kontakta Ellevios kundservice på telefon **0771-53 53 00** för att få hjälp.

Om en skada inträffar ska det anmälas omgående till Ellevio på telefon 020-44 11 00.

Om skada har uppstått måste Ellevio få möjlighet att besiktiga kabeln innan återfyllning sker. Skadad kabel får absolut inte röras – det kan vara livsfarligt.

Installation eller förändring av anläggningar för elektrisk uppvärmning, värmepump med eller utan tillsats skall meddelas till Ellevio genom att en behörig installatör gör en anmälan via installatörswebben.

Tung transport över kablar som ligger utanför vägområden, i terräng/gräsytor, kan orsaka klämskador på kabel/jordlinor. Innan du påbörjar markarbete ska du alltid lägga ut markskydd/körplåtar. Gäller även mark under luftburna ledningar.