

Information gällande el, opto och fjärrvärme.

Allmänt

Utsatt område anges även på karta som medföljer ärendet.

Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.

En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

Arbetsmiljö

El, opto och fjärrvärmeledningar är ledningar som kan utgöra fara för dig som schaktar i dess närhet. Därför är det viktigt att ta med detta i riskanalysen som alltid ska utföras vid ett arbete.

En av de 13 risker som arbetsmiljöverket pekar på är arbete vid högspänningsledningar.

Kostnad

Om du skadar en ledning kan det bli mycket kostsamt för dig.

Den som skadar en ledning får i regel stå för reparationskostnaden.

Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Anmälan vid skada

Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:

- Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex ABCDE-12345
- Kontakta Nätägaren. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.
 - El: 060-129240
 - Fjärrvärme: 060-192750
 - Servanet/Fiber: 060-6007090

Kontakta Geomatikk, tel 026 123500. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas

Friläggning av ledningar

Ledningars förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men dom kan ligga både grundare och djupare. Samtliga elledningar som påträffas i mark ska hanteras som spänningsförande.

För din egen säkerhet, vidrör aldrig en skadad elledning!

Ledningar får inte flyttas av någon annan än behörig personal eller annan godkänd entreprenör utsedd av ledningsägaren.

Om behov finns för att hänga upp en ledning ska ledningsägarens personal alltid ges tillfälle att närvara eller instruera hur ledningen ska hanteras och skyddas.

Många ledningar är gamla och inte tål att böjas eller hängas fritt i en schakt.

Återställning

Återställning ska utföras med rätt skyddsfillning och märkband enligt ledningsägarens anvisning.

Ledningar får ej hamna i spänn eller kläm då ledningen kan skadas pga. det.

Följande villkor gäller för mottagen information

Mottagaren förbinder sig att:

- Endast använda informationen för detta uppdrag
- Inte lämna ut informationen till obehöriga
- Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för markarbete
- Efter uppdragets slut makulera informationen